

RAS KOIL MASUUDIHOLDLA JA VASTUVÕTUSÕLM

Kood (vana): 133-00
Kood: JRA0000129

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Kohila vald
Asustusüksus: Kohila alev
Aadress: Tööstuse 19c

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=543034,6560010&zoom=1000.00000000093&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole
Reostuse liik: Lahtised jäägid
Reostuse Kohalik
Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Estragon FG
E-mail: estragonfg@hotmail.ee
Telefon: 55601753
Aadress: Kantsi 4b, Tallinna linn, Harju maakond, 11415
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kohila alevi katlamaja mahutipark.

Alal läbiviidud uuringud:

1994. a AS Maves keskkonnaseisundi ülevaade

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideeritud on Tööstuse 19e (31801:002:0160) kinnistul 2x50 m3 kütusemahuti. 2004. a Kesto AS likvideeris 22,9 t (12,9 tahked 10,0 vedelad) jäätmeid ning 42 t reostunud pinnast. Korratatud territooriumi 173 m2.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 160

Elamu info:

EE01721992 Tööstuse tn 21

Kaugus lähima 120

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0008936 olmevee saamiseks. 1929. aastal. Sügavus 62 m.

Kaugus lähima 200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1096100_2 Keila_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud. Tööstuse 19h (31801:002:0170) jäävad 3 seirepuurauku, mis visuaalsel vaatlusel tunduvad mittereostunud.

Põhjaveekiht:	Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet:	Andmed puuduvad
Pinnakate:	Pinnakatte paksus kuni 10 m. 0,75 .. 2,2 m täitepinnas (liiv, kruus, shlack). Pindmiseks looduslikuks pinnaseks pärast täitekihti on 1,3...2,5 m paksune kesktihe või tihe kollakas tolmliiv. Selle all algab 3...4 m sügavuselt maapinnast liivsavi- (kohati osaliselt ka saviliiva) kiht. Liivsavi paksus on REI-s tehtud uuringute alusel üle 2,5 m. Liivsavile järgneb 7...7,5 m sügavusel maapinnast jämepeurrohke (50...70%) moreen.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	5
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	1600
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	53
Maapealsete mahutite seisukord:	Osaliselt lekkivad
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Alal 5 mahutit (2x200 ja 3x400), milles masuudijäägid 52 m3, lisaks on alal 6x200 l mahutit, milles masuudijääke hinnanguliselt 1,1 m3.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 3

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0,5

Reostuskolle Levik lääne poole. Uuringutega tuleb kinnitada.

Objekti lühikirjeldus:

Alal 5 mahutit (2x200 ja 3x400), milles masuudijäägid 52 m3, lisaks on alal 6x200 l mahutit, milles masuudijääke hinnanguliselt 1,1 m3. Alal kolm kütusepumplat, mille põrand on masuudiga reostunud (kuni 3 cm).

Algselt Tööstuse tn 19e on kuulunud koos Tööstuse tn 19c RAS Koil valdusesse. Tööstuse 19e on mahutid **Risk** likvideeritud

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Suur

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Vedelkütusejäägid tuleb mahutitest, pumplatest ja torustikust likvideerida. Mahutid tuleb utiliseerida. Alal tuleb läbi viia pinnase ja põhjavee uuringud. Samuti tuleb täiendavalt uurida endise Kohila Paberivabriku tehnoloogilise vee kanalit, mis suubub Keila jõkke. Setted kanalil on reostunud naftasaadustega kuni kanalil asuva paisuni (6560310; 542756).